

OZNACZENIA:

LCT1 (2) – termostat LCT
W1 (2) – wentylator AR560 E4 SILEO
RK/1 – numer obwodu z RK
MSW – miejscowa szyna wyrównawcza
P1–P4 – przepustnica z siłownikiem BELIMO

Układ sieciowy – **TN-S**

UWAGI:

1. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo6mm2
2. Do rozprowadzenia kabli i przewodów wykorzystać istniejące korytka metalowe przy podłodze.
3. Po ścianach murowanych przewody i kable prowadzić w rurkach RL samogasnących
4. Po kalenicy drewnianej przewody układać w rurkach jak wyżej na uchwytach hydraulicznych dystansowych.
5. Zejścia do P1, P2, P3, P4 na I piętro w obudowach kanału wentylacyjnego.

BRAND SIGNALS Paweł Tarnowski 03-984 Warszawa, ul. Poprawna 30 B1/1		
Inwestor:	**Główny Urząd Miar 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2**	
Projekt:	**Projekt wykonawczy modernizacji wentylacji i klimatyzacji, z zasileniem elektrycznym urządzeń dla sal konferencyjnych 105 i 106**	Data: **04.2018**
Rysunek:	**Plan instalacji elektrycznej siły. Rzut poddasza**	Skala: **1:75**
Projektant:	mgr inż. Janusz Wojnarski Upr. nr Wa-297/01	Rysunek: **6**
Sprawdził:		

A3